



检测报告

报告编号 A2220092282217CH

第 1 页 共 4 页

委托单位 昆山市惠盛实业有限公司

受检单位 昆山市惠盛实业有限公司

受检单位地址 昆山市张浦镇振新西路 750 号

样品类型 废水（雨水）

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256A49D5

报告说明

报告编号 A2220092282217CH

第 2 页 共 4 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

编

制：

徐鑫艳

审

核：

程玉

签 发：

戈晓帆

签发人姓名：

戈晓帆

签 发 日 期：

2023/11/13

主要参数与检测结果

报告编号 A2220092282217CH

第 3 页 共 4 页

附：检测布点图



说明：★废水（雨水）采样点

本页完

主要参数与检测结果

报告编号 A2220092282217CH

第 4 页 共 4 页

表 1:

样品信息:						
样品类型	废水(雨水)	采样日期	2023-11-06			
采样方式	瞬时	检测日期	2023-11-07			
检测结果:						
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
雨水排放 口	无色、无 味、透明	悬浮物	SUPA1939002	20	70	mg/L
		化学需氧量	SUPA1939001	24	100	mg/L
		铜	SUPA1939003	0.04L	0.5	mg/L
参照标准	《污水综合排放标准》(GB 8978-1996(含修改单))表 4 第二类污染物最高允许 排放浓度 一级标准 其他排污单位					
备注: 1.采样方式为瞬时随机采样, 只对当时采集的样品负责。 2.结果有"L"表示未检出, 其数值为该项目的检出限。						

表 2:

仪器信息:		对应仪器			
检测项目		名称	型号	实验室编号	检校有效期
废水(雨 水)	悬浮物	电子天平	BT 125D	TTE20100253	2024-07-03
	化学需氧 量	自动回零滴定管	25mL	EDD36JL15249	2024-09-25
	铜	电感耦合等离子 体光谱仪 (ICP)	8300DV	TTE20151165	2024-06-26

表 3:

检测方法 & 检出限:			
类别	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限
废水(雨 水)	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	总铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射 光谱法 HJ 776-2015	0.04mg/L

报告结束